

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«02» июня 2026 г., 61260061000221931776

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кашарскому району**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» июня 2026 г., 16 час. 12 мин. № 2606/027-61/7-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Ростовская область, Кашарский район, сл. Кашары, ул. Ленина, д. 2А

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «02» июня 2026 г., № 2606/027-61/7-ВО/П, учетный номер проверки 61260061000221931776.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Ломаков Николай Александрович – начальник ОНД и ПР по Кашарскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области (главный государственный инспектор Кашарского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Ростовская, р-н Кашарский, с Усть-Мечетка, ул Центральная, Здание 7

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КИЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 23 "ТОПОЛЕК" ИНН 6115902126, адрес регистрации юридического лица: 346205, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАШАРСКИЙ, Х. ТАЛЛОВЕРОВ, УЛ. КИЕВСКАЯ, Д.31 А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «26» июня 2026 года, 14 час. 30 мин.

по «26» июня 2026 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.. Место выявления нарушения: с. Усть-Мечетка, ул. Центральная, д. 7а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

01.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Разработать проектную документацию на систему автоматической пожарной сигнализации. Обеспечить хранение на объекте в соответствии с п. 54 ППР РФ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить разработанную документацию.

2. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.. Место выявления нарушения: с. Усть-Мечетка, ул. Центральная, д. 7а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

Срок устранения нарушения:

01.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Организовать проведение ежегодных испытаний системы АПС с составлением акта (протокола). Испытание проводить до момента полной замены на новую.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить акты(протоколы) испытаний.

3. Руководителем объекта защиты не представлены документы, подтверждающие проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.. Место выявления нарушения: с. Усть-Мечетка, ул. Центральная, д. 7а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

О соблюдении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования

Срок устранения нарушения:

01.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения, обеспечить хранение на объекте защиты акта выполненных работ и сертификатов на огнезащитный состав.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить акт выполненных работ, сертификат на огнезащитный состав.

4. На объекте защиты направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения.. Место выявления нарушения: с. Усть-Мечетка, ул. Центральная, д. 7а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Срок устранения нарушения:

01.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:


Обеспечить наличие указателями направление движения к ИППВ со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить сведения с подтверждающими материалами об устранении нарушения.

Начальник ОНД и ПР по Кашарскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Ростовской области (главный государственный
инспектор Кашарского района по пожарному надзору) Ломаков
Николай Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Ломаков Николай Александрович - Начальник ОНД и ПР по Кашарскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области (главный государственный инспектор Кашарского района по пожарному надзору), телефон: 89185459969, e-mail: lomakov_na@61.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

